Gemeinde Altenbeken

Verwaltungsvorlage

Amt	Bauamt
Abteilung	
Berichterstatter	Sänger, Thomas

BA/052/18

Vorlagen-Datum	11.06.2018

Gremium	Termin	TOP-Nr.	Öffentlichkeitsstatus
Haupt- und Finanzausschuss	28.06.2018		öffentlich

Betreff: Wasserleitungserneuerung Stapelsberg

Sach- und Rechtslage:

Im Haushalt der Gemeinde Altenbeken sind unter der Investitionsnr.: IW18.0001 zur Erneuerung der Wasserleitung Stapelsberg 150.000 € vorgesehen. Der Rat der Gemeinde Altenbeken hat in seiner Sitzung vom 15.02.2018 einen Vorratsbeschluss zur Auftragserteilung für diese Bauleistung gefasst.

Die Erneuerung betrifft den Bereich von der Kläranlage Altenbeken bis zu Hauptkreuzung am Stapelsberg (Lageplan liegt als Anlage bei).

Da auch Westfalen-Weser-Netz im genannten Bereich Stromkabel neu verlegen wird, soll die Maßnahme als Gemeinschaftsmaßnahme durchgeführt werden. Auf Grundlage der bei WW-Netz vorrätigen Rahmenvereinbarungen für Kabelverlegemaßnahmen belaufen sich die geschätzten Kosten (bei Berücksichtigung von 10 – 15 % Preissteigerung) auf ca. 179.000 € (Gemeindeanteil). Eine separate Ausschreibung durch die Gemeinde Altenbeken lässt keine günstigeren Preise erwarten.

Im von der Gemeinde Altenbeken Anfang des Jahres jährlich durchgeführten Koordinierungsgespräch wurde die Maßnahme für die Sommermonate terminiert.
Mit Datum vom 18.04.2018 wurde die Gemeinde Altenbeken von den Wasserwerken Paderborn darüber informiert, dass es zur Erhöhung der Zukunftssicherheit sinnvoll wäre, anstelle der geplanten DN 200 Wasserleitung für die zukünftige Trinkwasserversorgung eine 250er Leitung zu installieren.

Diese Dimension ist in den vergangenen Monaten von den Wasserwerken bereits von Neuenbeken bis zu Kläranlage Altenbeken verlegt worden.

Die geschätzten Mehrkosten belaufen sich auf ca. 65.000 € (brutto). Ein Systemplan der Egge-Wasserwerke ist als Anlage beigefügt.

Die zusätzlich erforderlichen Haushaltsmittel sind durch den diesjährigen Entfall der Maßnahme „WL-Ossensteg“ sowie nicht ausgeschöpfte Mittel der Inv.-Nr:. IW 10.0003 abgedeckt.

Beschlussvorschlag:

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Rat der Gemeinde Altenbeken die Erneuerung der Wasserleitung Stapelsberg in DN 250 durchzuführen.